

Ausschreibungstext Rückstauklappe

Rückstauklappe aus Edelstahl mit flachem Klappendeckel, DN_____ oder Breite _____mm x Höhe _____mm und Wassersäule vorn _____mm, unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, nach den geltenden UVV liefern und einbauen.

- Nennweite: DN200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400
- Dichtung mit weichdichtender Gummilasche, gemäß DIN 19569-4

Ausführung:

- Flachen Klappendeckel
- Materialdicke mindestens 5mm
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl
- Material: Edelstahl (1.4301 / ASTM 304 oder 1.4571 / ASTM 316Ti)
- Ausschnitts Schweißung mit durchgehend, geschlossenen Schweißnähten zur Vermeidung von Spaltkorrosion.

Montagearten:

- Zum Andübeln an Betonwand
- Mit Flanschanschluss (Lochbild PN10 oder PN16)

Fabrikat:

Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
Web: welz-steigtechnik.de
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: +49 7261 72188-20