

Ausschreibungstext Stabrechen mit Scharnier Typ A

Stabrechen mit Scharnier, DN _____, mit einer Neigung von _____, optionale Freie Fließsohle _____ und mit einem Stababstand von _____, zum andübeln an Bauwerke nach DIN 18202, unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, nach den geltenden UVV liefern und einbauen.

Maße:

- Nennweite: DN300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
- Neigungen: 1:1, 1:1,5, 1:2
- Optionale Freie Fließsohle

Materialoptionen:

- Feuerverzinkter Stahl (1.0037)
- Edelstahl (1.4301 / ASTM 304 oder 1.4571 / ASTM 316Ti)

Ausführung:

- Oval oder Kreis Ausführung
- Rahmen aus Flacheisen 40 x 5 mm
- Variabler Stababstand 70 - 120 mm
- Stäbe/Rundeisen 12 mm
- Optional Sicherheitssteckschloss

Fabrikat:

Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
Web: welz-steigtechnik.de
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: +49 7261 72188-20



Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: + 49 07261 72188-20
Fax.: +49 06223 74855