

Ausschreibungstext Wanddurchführung V4A

Wanddurchführung aus Edelstahl V4A, DN_____, mit PN_____, mit Wandstärke _____ mm, als F / FF – Stück, unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

- Nennweite: DN32, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200
- Material: Edelstahl (1.4571 / ASTM 316Ti) oder Edelstahl (1.4301 / ASTM 304)
- Druckstufe: PN10 oder PN16

Ausführung:

- Reduzierte Blattstärke nach DN2576
- Einseitigem oder beidseitiger Flansch (F- oder FF-Stück)
- Wandstärke: 250 mm bis 1000 mm
- Aufgeschweißter Mauerflansch, dicht geschweißt
- Aufgeschweißte Hutmuttern
- Stärke 2 – 6 mm
- Optional: Besandet

Fabrikat:

Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
Web: welz-steigtechnik.de
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: +49 7261 72188-20